Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MILANO

Ufficio Prevenzione Incendi

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-MI
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0020497 del 05/06/2015
032101.01.01. Pianificazione e coordinamento in materia di prevenzione

Al DATA 4 ITALY SRL
P.ZA ELEONORA DUSE 2
20122 MILANO

al Sig. Sindaco del Comune di
SETTIMO MILANESE

Pratica VV.F. n° 368012 del 16.04.2015

Responsabile dell'istruttoria: ING. GRAMPELLA MARCO

Oggetto: DATA 4 ITALY SRL ubicata in VIA REISS ROMOLI SC - 20019 SETTIMO MILANESE.

Attività n° 48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc, 48.1.B Macchine elettriche fisse con isolanti combustibili in q.tà > 1mc, del D.P.R. 01.08.2011 n° 151.

Istanza di valutazione del progetto. PARERE DI CONFORMITA'

In relazione alla istanza di valutazione del progetto richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DPR 01.08.2011, n. 151, si trasmette, in allegato alla presente, il parere formulato dal responsabile dell'istruttoria posto che, il medesimo, così come presentato, risulta **conforme** alla normativa e ai criteri di prevenzione incendi.

Al titolare dell'attività in indirizzo si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, l'istanza di cui all'art. 16, co. 2, del D.Lgs. 139/2006, deve essere presentata, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione che segue:

- Dichiarazione a firma del titolare dell'attività, da effettuarsi su modello ministeriale MOD PIN 2-2012 (allegato alla Lettera Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Prot. n. 13061 del 06.10.2011);
- Asseverazione a firma di un tecnico abilitato incaricato, attestante la conformità dell'attività alla normativa di prevenzione incendi e, ove previsto, al progetto approvato da questo Comando, da effettuarsi su modello ministeriale MOD PIN 2.1-2011 (allegato alla Lettera Circolare);
- Certificazioni e/o dichiarazioni, come previsto dall'Allegato II del D.M. 04.05.1998, dal DM 37 del 22.01.2008 e dalla Lettera Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prot. P515/4101 Sott. 72/E.6 del 24.04.2008.

Per le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011, categorie A e B, questo Comando effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo segnalate o rilevate.

Per le attività, invece, di categoria C, questo Comando effettua visite tecniche e, in caso di esito positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi.

Il Sig. Sindaco avrà cura di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nell'allegato parere.

Per il Comandante Provinciale
DOTT.ING.SILVANO BARBERI
IL DIRIGENTE ADDETTO
Dott. Ing. Claudio Giacalone

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MILANO

Ufficio Prevenzione Incendi

Pratica VV.F. n° 368012

L'incaricato dell'istruttoria: ING.MARCO GRAMPELLA

Oggetto DATA 4 ITALY SRL – VIA REISS ROMOLI SC, SETTIMO MILANESE
Attività n° 48.1.B 48.1.B D.P.R. 01.08.2011 n° 151.
Istanza di valutazione del progetto. PARERE DI CONFORMITA'

In relazione alla istanza di valutazione del progetto richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DPR 1.08.2011, n. 151, esaminata, per quanto di propria competenza e ai soli fini della prevenzione incendi la documentazione progettuale relativa all'attività menzionata in oggetto, la stessa risulta **conforme** alla normativa di sicurezza vigente.

Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, devono essere integralmente osservate le regole tecniche ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare norme CEI, UNI, ecc.) si ricorda l'obbligo di:

- Attuare quanto previsto, in merito all'esercizio dell'attività, dall'art. 6 del D.P.R. 151/2011.
- Attuare, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.M. 10/03/1998.
- Installare e mantenere a regola d'arte, in conformità al disposto della L. 186 del 01.03.1968 e del D.M. 37 del 22.01.2008, gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scariche atmosferiche.
- Installare idonea cartellonistica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008, atta ad indicare vie di esodo, attuatori di allarme, presidi, sistemi, impianti antincendio, ecc.

Si ricorda che ogni modifica delle strutture o degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il titolare dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3, 4 del D.P.R. 151 del 01.08.2011.

Si restituisce copia della documentazione progettuale riportante i visti di approvazione.

L'incaricato dell'istruttoria
ING. MARCO GRAMPELLA